

Installationsanzeige für Hausverteilanlagen

Biel-Benken, Münchenstein und Rodersdorf

LiegenschaftStrasse/Nr.PLZ/OrtParzelle**Liegenschaftseigentümer/Bauherr/Hausverwaltung**FirmaAnredeNameVornameStrasse/Nr.PLZ/OrtTelefonMobilE-Mail**Elektroinstallateur**FirmaAnredeNameVornameStrasse/Nr.PLZ/OrtTelefonMobilE-Mail**Art der Anzeige** Neuinstallation Erweiterung Änderung

Gebäudeart

<input type="checkbox"/>	Einfamilienhaus	
<input type="checkbox"/>	Mehrfamilienhaus	Anzahl Wohnungen
<input type="checkbox"/>	Gewerbe, Büro	Anzahl Einheiten

Angaben zur Installation

Anzahl bestehende Dosen	Stück
Anzahl zusätzlich installierte Dosen	Stück
Anzahl entfernte Dosen	Stück
Total	Stück

Vorschriften für die interne Hausinstallation

- Hausinstallationen sind in 75-Ohm-Technik HF-dicht auszuführen.
- Der Frequenzbereich liegt zwischen 5 – 1200 MHz.
- Bestehende Installationen in 60 Ohm Technik dürfen nicht weiter verwendet werden.
- Alle weiteren technischen Angaben zu den Installationsvorschriften siehe Richtlinien für Planung und Installationshausinterner Verteilanlagen für Breitbandkommunikation in Kabelfernsehnetzen der SUISEDIGITAL (Verband für Kommunikationsnetze), www.suissedigital.ch.

Pegelmessung

	Kanal S 04 126.25 MHz	Kanal 69+ 857.00 MHz
Übergabepunkt	dB μ V	dB μ V
Letzte Dose	dB μ V	dB μ V

Messdatum _____

Bemerkungen

Die Installationsfirma hat die vorschriftsmässige Installation laut Schema beendet und meldet diese zur Endabnahme an.

Ort, Datum

Installationsfirma
(Stempel und Unterschrift)

Diese Installationsanzeige ist nach erfolgter Installation inklusive Hausinstallationsschema an folgende Adresse zu senden: WD RegioNet AG, Solothurnstrasse 80, 4702 Oensingen, info@wd-regionet.ch